

ACQUA VERDE

Per i trattamenti di recupero e mantenimento dell'acqua si raccomanda di consultare la guida per la manutenzione che viene consegnata insieme alla piscina. In breve :

Verifiche preliminari

Assicurarsi che non sia installato negli skimmer il cono adattatore per la scopa aspirafango, eventualmente rimuoverlo ed utilizzarlo esclusivamente con l'aspirafango.

Verificare che il foro di aspirazione in fondo allo skimmer sia libero. NB: un solo foro dello skimmer deve essere aperto, mentre l'altro deve restare chiuso e sigillato dal tappo con la guarnizione nera.

la valvola della presa di fondo (se presente) deve restare sempre chiusa.

Verificare l'integrità della cartuccia filtrante ed eventualmente sostituirla

Pulire i cestelli skimmer, il pre-filtro pompa e la cartuccia del filtro.

Assicurarsi che la linea elettrica di alimentazione del quadro di controllo non subisca interruzioni .

Verificare che il timer funzioni correttamente.

Recupero dell'acqua

Avendo già l'acqua una colorazione verde, è necessario eseguire una clorazione shock utilizzando "Easy Clear-C" disciolto in un secchio di acqua tiepida e lasciando l'impianto di filtrazione acceso per 24 ore.

Importante pulire il filtro almeno 2-3 volte nel corso delle 24 ore di trattamento, al fine di rimuovere le alghe ed ottimizzare la resa del trattamento.

Se necessario, trascorse le 24 ore, ripetere il trattamento di cloro shock una seconda volta, con le stesse modalità descritte sopra.

Controllo dei parametri

Dopo aver ottenuto l'acqua limpida, fermare l'impianto per 24 ore e rilevare il tasso di acido isocianurico sul fondo della piscina, verificare sulla guida per la manutenzione se rientra nei limiti, altrimenti procedere con il ricambio dell'acqua.

Ricambio dell'acqua

Fermare l'impianto per 24 ore, poi scaricare l'acqua della piscina prelevandola dal fondo, facendo sempre riferimento alla guida per la manutenzione.

Impostazione Timer

Il timer deve essere regolato per funzionare il numero di ore necessarie (fare riferimento alla guida per la manutenzione) continuamente senza interruzioni dalla mattina alla sera, anche se la piscina non viene più utilizzata.

Regolazione del pH

Analizzare il valore del pH in piscina e se necessario, trattare con Easy Minus o Easy Plus per portarlo ai valori ottimali, compresi tra 7,2 e 7,4. Consultare la guida per la manutenzione per le modalità ed i tempi di regolazione

Trattamento di mantenimento

Continuare il trattamento di mantenimento dell'acqua con Easy Pool 2 anche se la piscina non viene più utilizzata.

Chiusura della piscina

La piscina non può essere chiusa finché la temperatura dell'acqua non scende in maniera stabile sotto i 12°C, l'impianto filtrante deve rimanere in funzione per un numero di ore adeguato. Attenersi alle indicazioni sullo svernamento della guida per la manutenzione

Le problematiche di acqua verde sono tutte riconducibili ad una incorretta gestione dell'impianto o del trattamento acqua.